

海星中學（165）
2024/2025學校年度
校舍興建與修葺及設備購置 - 校舍修葺（暑期）
（資助項目編號：SC24-1182851）
報價項目

※ 報價項目說明及須知：


1. 公司須到本校實地視察後，提供完善的施工進度表及施工方案。
2. 公司須負責倘有的向政府有關部門申請手續程序及所涉及的費用。
3. 公司須提供完工期及完善的保養服務。
4. 所有項目包含所需的材料、工序和安裝費。
5. 所有電線、電話線或網路線重造膠喉入線藏於地台、牆身或天花（暗裝式）。
6. 公司須提供每一工程項目相同地點拍攝的工程照片資料（包括工程開展前、進行期間和竣工後）。
7. 保險費採實報實銷方式，唯學校支付金額不高於該項目的得標金額。
8. 學校冀公司能根據工程進度表施工，望能於2024年8月31日前完成所有工程項目。




編號	項目名稱 (M code)	項目名稱 (R code)	項目描述	數量 (單位)
14.1.1	【M24-0005772667】 地下及二樓公共區域、課室、專科教室及圖書館等電力系統更換工程	14.1.1.1 保險費 (配合工程項目)	為配合是次工程而購買的勞工保險及第三者保險(保險費採實報實銷方式，唯學校支付金額不高於該項目的得標金額)。	1 項
		14.1.1.2 拆舊費/拆卸費	按校方要求，拆除現有設備及電力系統，包括(但不限於)：電箱、電線、光管及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並合法棄置。	4 m ²
		14.1.1.3 拆舊費/拆卸費	按校方要求，拆除現有設備及電力系統，包括(但不限於)：電箱、電線、光管及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並合法棄置。	4 m ²
		14.1.1.4 拆舊費/拆卸費	按校方要求，拆除現有設備及電力系統，包括(但不限於)：電箱、電線、光管及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並合法棄置。	4 m ²
		14.1.1.5 拆舊費/拆卸費	按校方要求，拆除現有設備及電力系統，包括(但不限於)：電箱、電線、光管及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並合法棄置。	4 m ²
		14.1.1.6 拆舊費/拆卸費	按校方要求，拆除現有設備及電力系統，包括(但不限於)：電箱、電線、光管及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並合法棄置。	4 m ²
		14.1.1.7 拆舊費/拆卸費	按校方要求，拆除現有設備及電力系統，包括(但不限於)：電箱、電線、光管及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並合法棄置。	4.5 m ²
		14.1.1.8 拆舊費/拆卸費	按校方要求，拆除現有設備及電力系統，包括(但不限於)：電箱、電線、光管及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並合法棄置。	4.5 m ²
		14.1.1.9 拆舊費/拆卸費	按校方要求，拆除現有設備及電力系統，包括(但不限於)：電箱、電線、光管及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並合法棄置。	4 m ²
		14.1.1.10	供應及安裝T8仔光管支架連LED	6 套



	照明燈具 - 光管	燈管，LED燈管用PHILIPS牌(或同級其他牌子產品)燈源，包含新造暗裝式管線接駁等工序。	
	14.1.1.11 照明燈具 - 光管	供應及安裝T8孖光管支架連LED燈管，LED燈管用PHILIPS牌(或同級其他牌子產品)燈源，包含新造暗裝式管線接駁等工序。	14 套
	14.1.1.12 照明燈具 - 光管	供應及安裝T8孖光管支架連LED燈管，LED燈管用PHILIPS牌(或同級其他牌子產品)燈源，包含新造暗裝式管線接駁等工序。	14 套
	14.1.1.13 照明燈具 - 光管	供應及安裝T8孖光管支架連LED燈管，LED燈管用PHILIPS牌(或同級其他牌子產品)燈源，包含新造暗裝式管線接駁等工序。	14 套
	14.1.1.14 照明燈具 - 光管	供應及安裝T8孖光管支架連LED燈管，LED燈管用PHILIPS牌(或同級其他牌子產品)燈源，包含新造暗裝式管線接駁等工序。	14 套
	14.1.1.15 照明燈具 - 光管	供應及安裝T8孖光管支架連LED燈管，LED燈管用PHILIPS牌(或同級其他牌子產品)燈源，包含新造暗裝式管線接駁等工序。	12 套
	14.1.1.16 照明燈具 - 光管	供應及安裝T8孖光管支架連LED燈管，LED燈管用PHILIPS牌(或同級其他牌子產品)燈源，包含新造暗裝式管線接駁等工序。	12 套
	14.1.1.17 天花風扇	供應及安裝天花風扇，包含新造暗裝式管線接駁等工序。 產品要求： MITSUBISHI ELECTRIC CY16-ST WH或同級其他牌子產品。	3 台
	14.1.1.18 天花風扇	供應及安裝天花風扇，包含新造暗裝式管線接駁等工序。 產品要求： MITSUBISHI ELECTRIC CY16-ST WH或同級其他牌子產品。	4 台
	14.1.1.19 天花風扇	供應及安裝天花風扇，包含新造暗裝式管線接駁等工序。	4 台



			<p>產品要求： MITSUBISHI ELECTRIC CY16-ST WH或同級其他牌子產品。</p>	
		14.1.1.20 天花風扇	<p>供應及安裝天花風扇，包含新造暗裝式管線接駁等工序。 產品要求： MITSUBISHI ELECTRIC CY16-ST WH或同級其他牌子產品。</p>	4 台
		14.1.1.21 天花風扇	<p>供應及安裝天花風扇，包含新造暗裝式管線接駁等工序。 產品要求： MITSUBISHI ELECTRIC CY16-ST WH或同級其他牌子產品。</p>	4 台
		14.1.1.22 天花風扇	<p>供應及安裝天花風扇，包含新造暗裝式管線接駁等工序。 產品要求： MITSUBISHI ELECTRIC CY16-ST WH或同級其他牌子產品。</p>	4 台
		14.1.1.23 天花風扇	<p>供應及安裝天花風扇，包含新造暗裝式管線接駁等工序。 產品要求： MITSUBISHI ELECTRIC CY16-ST WH或同級其他牌子產品。</p>	4 台
		14.1.1.24 13A 插座	<p>新造13A蘇位，刨坑藏管拉線連蘇面。 產品要求：施耐德英規面板或同級其他牌子產品。</p>	3 個
		14.1.1.25 13A 插座	<p>新造13A蘇位，刨坑藏管拉線連蘇面。 產品要求：施耐德英規面板或同級其他牌子產品。</p>	4 個
		14.1.1.26 13A 插座	<p>新造13A蘇位，刨坑藏管拉線連蘇面。 產品要求：施耐德英規面板或同級其他牌子產品。</p>	4 個
		14.1.1.27 13A 插座	<p>新造13A蘇位，刨坑藏管拉線連蘇面。 產品要求：施耐德英規面板或同級其他牌子產品。</p>	4 個



		14.1.1.28 13A 插座	新造13A蘇位，刨坑藏管拉線連蘇面。 產品要求：施耐德英規面板或同級其他牌子產品。	4 個
		14.1.1.29 13A 插座	新造13A蘇位，刨坑藏管拉線連蘇面。 產品要求：施耐德英規面板或同級其他牌子產品。	4 個
		14.1.1.30 13A 插座	新造13A蘇位，刨坑藏管拉線連蘇面。 產品要求：施耐德英規面板或同級其他牌子產品。	4 個
		14.1.1.31 電器開關掣	供應及安裝開關燈掣連組合底箱，包含新造暗裝式管線接駁等工序。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子。	2 個
		14.1.1.32 電器開關掣	供應及安裝開關燈掣連組合底箱，包含新造暗裝式管線接駁等工序。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子。	2 個
		14.1.1.33 電器開關掣	供應及安裝開關燈掣連組合底箱，包含新造暗裝式管線接駁等工序。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子。	2 個
		14.1.1.34 電器開關掣	供應及安裝開關燈掣連組合底箱，包含新造暗裝式管線接駁等工序。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子。	2 個
		14.1.1.35 電器開關掣	供應及安裝開關燈掣連組合底箱，包含新造暗裝式管線接駁等工序。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子。	2 個
		14.1.1.36 電器開關掣	供應及安裝開關燈掣連組合底箱，包含新造暗裝式管線接駁等工序。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子。	2 個
		14.1.1.37 電器開關掣	供應及安裝開關燈掣連組合底箱，包含新造暗裝式管線接駁等工序。 產品要求：	2 個



		施耐德或同級其他牌子。	
	14.1.1.38 電器開關掣	供應及安裝開關燈掣連組合底箱，包含新造暗裝式管線接駁等工序。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子。	2 個
	14.1.1.39 電箱 - 40A以下	更換原有電箱，供應及安裝刀掣總電箱一套，新做插座及燈具等線喉，燈線 1.5mm 插座 2.5mm。	1 個
	14.1.1.40 電箱 - 40A以下	更換原有電箱，供應及安裝刀掣總電箱一套，新做插座及燈具等線喉，燈線 1.5mm 插座 2.5mm。	1 個
	14.1.1.41 電箱 - 40A以下	更換原有電箱，供應及安裝刀掣總電箱一套，新做插座及燈具等線喉，燈線 1.5mm 插座 2.5mm。	1 個
	14.1.1.42 電箱 - 40A以下	更換原有電箱，供應及安裝刀掣總電箱一套，新做插座及燈具等線喉，燈線 1.5mm 插座 2.5mm。	1 個
	14.1.1.43 電箱 - 40A以下	更換原有電箱，供應及安裝刀掣總電箱一套，新做插座及燈具等線喉，燈線 1.5mm 插座 2.5mm。	1 個
	14.1.1.44 電箱 - 40A以下	更換原有電箱，供應及安裝刀掣總電箱一套，新做插座及燈具等線喉，燈線 1.5mm 插座 2.5mm。	1 個
	14.1.1.45 天花位置油漆執修， 塗上淨味乳膠漆	天花拆除舊有設備的孔位及破損位置批灰、打磨及塗上乳膠漆執修。 產品要求：多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他牌子產品。	4 m ²
	14.1.1.46 天花位置油漆執修， 塗上淨味乳膠漆	天花拆除舊有設備的孔位及破損位置批灰、打磨及塗上乳膠漆執修。 產品要求：多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他牌子產品。	4 m ²
	14.1.1.47 天花位置油漆執修， 塗上淨味乳膠漆	天花拆除舊有設備的孔位及破損位置批灰、打磨及塗上乳膠漆執修。 產品要求：多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他牌子產品。	4 m ²
	14.1.1.48 天花位置油漆執修， 塗上淨味乳膠漆	天花拆除舊有設備的孔位及破損位置批灰、打磨及塗上乳膠漆執修。 產品要求：多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他牌子產品。	4 m ²



		14.1.1.49 天花位置油漆執修， 塗上淨味乳膠漆	天花拆除舊有設備的孔位及破損位置批灰、打磨及塗上乳膠漆執修。產品要求：多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他牌子產品。	4.5 m ²
		14.1.1.50 天花位置油漆執修， 塗上淨味乳膠漆	天花拆除舊有設備的孔位及破損位置批灰、打磨及塗上乳膠漆執修。產品要求：多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他牌子產品。	4.5 m ²
		14.1.1.51 天花位置油漆執修， 塗上淨味乳膠漆	天花拆除舊有設備的孔位及破損位置批灰、打磨及塗上乳膠漆執修。產品要求：多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他牌子產品。	4 m ²
		14.1.1.52 電箱 - 40A至60A	更換原有電箱，供應及安裝刀掣總電箱一套，包括所需的線喉及接駁工序等。	1 個
		14.1.1.53 安裝對講機及開門掣， 包括所需的線喉及接駁 工序等	供應及安裝對講機及開門掣，包括所需的線喉及接駁工序等。	1 項
		14.1.1.54 電箱 - 40A以下	更換原有電箱，供應及安裝刀掣總電箱一套，新做插座及燈具等線喉，燈線1.5mm 插座2.5mm。	1 個
		14.1.1.55 拆舊費/拆卸費	按校方要求，拆除現有設備及電力系統，包括(但不限於)：電箱、電線、光管及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並合法棄置。	2.5 m ²
		14.1.1.56 照明燈具 - 光管	供應及安裝T8孖光管支架連LED燈管，LED燈管用PHILIPS牌燈源，包含新造暗裝式管線接駁等工序。	2 套
		14.1.1.57 天花風扇	供應及安裝天花風扇。 產品要求： MITSUBISHI ELECTRIC CY16-ST WH或同級其他牌子產品。	1 台
		14.1.1.58 13A 插座	按校方要求，新造13A蘇位，刨坑藏管拉線連蘇面。 產品要求：施耐德英規面板或同級其他牌子產品。	4 個
		14.1.1.59	供應及安裝開關燈掣連組合底箱。	1 個



		電器開關掣	產品要求：使用施耐德或同級其他牌子產品。	
		14.1.1.60 拆舊費/拆卸費	按校方要求，拆除禮堂電箱，清走所有拆卸物及垃圾並合法棄置。	1 m ²
14.1.2	【M24-0005772668】 更換學校禮堂地膠及 翻新舞台地板工程	14.1.2.1 拆舊費/拆卸費	按校方要求，清拆禮堂原有地台磁磚及舞台木地板，鏟除原有地台及舞台瀝青層，使用合適機具清理或磨走地面殘餘瀝青，清走有拆卸物及垃圾並合法棄置。	88 m ²
		14.1.2.3 地台 - 膠地板	(禮堂地台)供應及黏貼 6mm 厚運動地膠，使用環保淨味膠水進行地膠黏貼施工。 產品要求： Gerflor-Sport recreation 60 或同級其他牌子產品。	88 m ²
		14.1.2.4 腳線 - 木腳線	(禮堂地台)供應及安裝實木腳線。	40 m
		14.1.2.6 除甲銓 (配合裝修工程完成後)	以臭氧或同級專用除味機為禮堂進行除甲醛等有害氣體處理。	114 m ²
		14.1.2.7 保險費 (配合工程項目)	為配合是次工程而購買的勞工保險及第三者保險(保險費採實報實銷方式，唯學校支付金額不高於該項目的得標金額)。	1 項
		14.1.3.1 保險費 (配合工程項目)	為配合是次工程而購買的勞工保險及第三者保險(保險費採實報實銷方式，唯學校支付金額不高於該項目的得標金額)。	1 項
14.1.3	【M24-0005772672】 電腦室電源線及 網路線更換工程 (暗裝式)	14.1.3.2 拆舊費/拆卸費	按校方要求，拆除現有設備及電力系統，包括(但不限於)：電箱、電線、光管及電線喉管等，清走所有拆卸物及垃圾並合法棄置。	9 m ²
		14.1.3.3 電箱 - 40A以下	更換原有電箱，供應及安裝刀掣總電箱一套，新做插座及燈具等線喉，燈線 1.5mm 插座 2.5mm。	1 個
		14.1.3.4 13A 插座	新造13A蘇位，刨坑藏管拉線連蘇面。 產品要求：施耐德英規面板或同級其他牌子產品。	78 個



		14.1.3.5 電腦網絡插座	新造網絡插座面板(連CAT6 網絡線)。 產品要求： A. 網絡插座面板：施耐德。 B. 網絡線：VIVANCO CAT6 PAIR U/UTP CABLE或同級其他牌子產品。	38 個
		14.1.3.6 拆除及修改電腦地台的開孔位置	按校方要求，在不破壞原結構的情況下，在木地台開孔或修補舊有孔位。	1 項
		14.1.3.7 天花風扇	供應及安裝天花風扇，包含新造暗裝式管線接駁等工序。 產品要求： MITSUBISHI ELECTRIC CY16-ST WH 或同級其他牌子產品。	4 台
		14.1.3.8 照明燈具 - 光管	供應及安裝 T8 仔光管支架連 LED 燈管，LED 燈管用 PHILIPS 牌(或同級其他牌子產品)燈源，包含新造暗裝式管線接駁等工序。	12 套
		14.1.3.9 電器開關掣	供應及安裝開關燈掣連組合底箱，包含新造暗裝式管線接駁等工序。 產品要求： 施耐德或同級其他牌子。	3 個
		14.1.3.10 天花位置油漆執漏， 塗上淨味乳膠漆	天花拆除舊有設備的孔位及破損位置批灰、打磨及塗上乳膠漆執修。 產品要求：多樂士「臻彩」牆面漆或同級其他牌子產品。	4.5 m ²
1	【學校自資項目】 更換禮堂地膠舞台地板工程	1.1 地台 - 進行自流平層處理	新造禮堂地台及舞台自流平層，使用無收縮系列物料，為整個地面進行自流平層處理。	114 m ²
		1.2 地台 - 膠地板	(禮堂舞台)供應及黏貼 6mm 厚運動地膠，使用環保淨味膠水進行地膠黏貼施工。 產品要求： Gerflor-Sport recreation 60 或同級其他牌子產品。	26 m ²
		1.3 腳線 - 木腳線	(禮堂舞台)供應及安裝實木腳線。	15 m

